

Toulon, le 28 juillet 2016



PLV : 08300194043

Destinataire(s) :
 MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE ARTIGUES
 MONSIEUR LE PRESIDENT - SIAE DU NORD OUEST VAR

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : CONTROLE SANITAIRE

COMMUNE DE ARTIGUES

Prélèvement et mesures de terrain du 05/07/2016 à 11h24 pour l'ARS et par BORGETTO YANNICK

Unité de gestion : 0127 COMMUNE DE ARTIGUES

Installation : 000816 ADDUCTION D'ARTIGUES (UDI)

Point de surveillance : 0000001105 MAIRIE - ARTIGUES (ROBINET SANITAIRE)

Commune : ARTIGUES

Type d'analyse : D1B

Code Sise analyse : 00193360

Référence laboratoire : LSE1607-17775

Numéro de prélèvement : 08300194043

Mesures de terrain	Résultats	Unité	Limites de qualité		Références de qualité	
			Mini	Maxi	Mini	Maxi
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL						
Température de l'eau	24,1	°C				25
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
pH	8,10	unité pH			6,5	9,0
MINERALISATION						
Conductivité à 25°C	429	µS/cm			200	1100
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION						
Chlore libre	0,05	mg/LCl2				
Chlore total	0,08	mg/LCl2				

Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Limites de qualité		Références de qualité	
			Mini	Maxi	Mini	Maxi
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Aspect (qualitatif)	0	qualit.				
Couleur (qualitatif)	0	qualit.				
Odeur (qualitatif)	0	qualit.				
Saveur (qualitatif)	0	qualit.				
Turbidité néphélobimétrique NFU	0,23	NFU				2,0
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,05	mg/L				0,1
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/100mL				0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1	n/100mL				0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/100mL		0		
Escherichia coli /100ml -MF	<1	n/100mL		0		

Conclusion sanitaire (Prélèvement n° 08300194043)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

2016/08/16

